ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 • Γρ. 128 • ΤΘ 123 • 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651022520 • Fax: 2651033244
www:vioanalysis.gr • e-mail: vioanalysis@yahoo.gr

Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 1156

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δήμος ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	
Πράμαντα	
Υπ΄ όψη	: Κου Δημάρχου

Αρ. Πιστοποιητικού	: **B5495 (21-07-2025)**
Αρ. Αντιγράφων	: **1**
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: **30/06/2025**
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: **01/07/2025**
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: **06/07/2025**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός	: **57-A735-25-N2375**
Κατηγορία	: **Νερό**
Περιγραφή	: **Πηγή Μπουχνί**
Κατάσταση	: **Κανονική**
Παρατηρήσεις	: **-----**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία	: **ΒιοΑνάλυση**
Ημ/νία Δειγ/ψίας	: **30/06/2025**
Συσκευασία	: **Σε πλαστική φιάλη 1½ l και γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη ½ l**
Συντήρηση	: **2 – 8ºC**
Μεταφορά	: **Σε φορητό ψυγείο**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Όρια
pH	7,4	pH Units	ISO 10523:2008	--------
Αγωγιμότητα	597	μS/cm	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	--------
Ολικό Άζωτο – N (*)	1,74	mg / l	LCK 138 (Hach method)	--------
Νιτρικά – NO_3^-	6,15	mg / l	APHA 4500-NO_3^- Method B	--------
Νιτρώδη – NO_2^-	< 0,041	mg / l	HACH method 8507	--------
Αμμωνία – NH_3	< 0,06	mg / l	HACH method 8038	--------
Ολικός Φώσφορος – P	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg / l	LCK 348 (Hach method)	--------
Ορθοφωσφορικά – PO_4^{3-}	< 0,15	mg / l	LCK 348 (Hach method)	--------
COD	Δεν ανιχνεύθηκε (< 1,5)	mg / l	LCI 500 (Hach method)	--------
BOD_5 (*)	33	mg / l	Manometric method	--------
Διαλυμένο Οξυγόνο – DO (*)	8,6	mg / l	Hach method 8166	--------
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Εκτιμώμενος αριθμός 5	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	--------
Escherichia Coli	Μικροοργανισμοί παρόντες (1 – 2)	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	--------
Enterococcus faecalis	Μικροοργανισμοί παρόντες (1 – 2)	cfu/100 ml	ISO 7899–2:2000	--------

(*) Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.

Υπογραφή:	**Δρ. Δημήτριος Δημητρίου** **Βιολόγος – Μικροβιολόγος**	**Χρήστος Δημ. Δημητρίου** **Γενικός Διευθυντής**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	**21/07/2025**	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με τα δείγματα που έχουν δοκιμασθεί.